

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE

ENERGETICA n. 7563 rilasciata il 18/02/2016

ALLEGATO 11



# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 7563

Rilasciato il 18-02-2016

Scadenza il 18-02-2026

## Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: via Teglia civico 29 interno 7

Comune: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Superficie utile  $A_u$  [m<sup>2</sup>]: 50.00

Rapporto di forma S/V [m<sup>-1</sup>]: 0.28

Proprietà: ██████████

Provincia: Genova

Zona climatica: D

Volume lordo V [m<sup>3</sup>]: 201.21

### IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: RIV

Mappale: 152


Foglio: 24

Sub: 13

### IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):


## Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 104.31 kWh/m<sup>2</sup> anno

Valore Raggiungibile: 87.25 kWh/m<sup>2</sup> anno

## Benefici ambientali



CO<sub>2</sub>

Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0.97 t/anno



CO<sub>2</sub>

Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 0.80 t/anno

## Fonti rinnovabili

Non utilizzate

Utilizzate

Solare termico

Biomassa

Cogenerazione

Solare fotovoltaico

Pompa di calore




# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 7563

Rilasciato il 18-02-2016

Scadenza il 18-02-2026


## Indici e fabbisogni di energia parziali

### Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio




Valore attuale: 48.14 kWh/m<sup>2</sup> anno  
 Valore raggiungibile: 35.65 kWh/m<sup>2</sup> anno

### Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.61  
 Valore raggiungibile: 1.69

### Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 26.86 kWh/m<sup>2</sup> anno

Valore raggiungibile: 26.86 kWh/m<sup>2</sup> anno

### Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q<sub>c,nd</sub>: 755.13 kWh/anno

### Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E<sub>L</sub>: 0.00 kWh/anno

## Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
abitazione_2_via Teglia civico 29 interno 7 - migliorativo 1 serramenti	17.06	2200.00	37 anni e 4 mesi
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
abitazione_2_via Teglia civico 29 interno 7 - migliorativo 1 serramenti	17.06	2200.00	37 anni e 4 mesi

Tecnico **Matteo Marceddu**

Numero 5704

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro



# Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

## Ricevuta

**N. certificatore:** 5704  
**Cognome:** Marceddu  
**Nome:** Matteo  
**Anno:** 2016  
**Numero Certificato:** 7563  
**Data Protocollo:** 18/02/2016 15:50  
**Numero Protocollo:** PG/2016/0033497

### Impronta file .pdf:

923a1a00b536d43e3a035d4104fd58e58e19079191aca0a149840dcf61033afa

### Impronta file .xml:

15241615f5515b46bfd55caf86be3e6c171988b0b5f7cf0e18c795e1edf462bc





# Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

## Dettaglio di pagamento via web

<b>Numero certificatore:</b>	5704
<b>Nominativo certificatore:</b>	MARCEDDU MATTEO
<b>Anno:</b>	2016
<b>Numero certificato:</b>	7563
<b>Codice ordine:</b>	000000220956
<b>Codice autorizzazione circuito:</b>	643759
<b>Importo totale:</b>	20 €
<b>Data del pagamento:</b>	18/02/2016 15.41

