

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 38251

Rilasciato il 06-09-2016

Scadenza il 06-09-2026

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: VIA GIOACCHINO ROSSINI CIV. 4 INT. 12 PIANO 5

Comune: Genova

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Zona climatica: D

Superficie utile A_u [m²]: 76.20

Volume lordo V [m³]: 287.77

Rapporto di forma S/V [m⁻¹]: 0.49

Proprietà:

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: RIV

Foglio: 33


Mappale: 213

Sub: 28

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 298.28 kWh/m² anno

Valore Raggiungibile: 266.16 kWh/m² anno

Benefici ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 4.29 t/anno



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 3.82 t/anno

Fonti rinnovabili

Non utilizzate

Utilizzate

Solare termico

Biomassa

Cogenerazione

Solare fotovoltaico

Pompa di calore


ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 38251

Rilasciato il 06-09-2016

Scadenza il 06-09-2026


Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio




Valore attuale: 186.34 kWh/m² anno
 Valore raggiungibile: 186.34 kWh/m² anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.49
 Valore raggiungibile: 1.32

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 20.67 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 20.67 kWh/m² anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q_{c,nd}: 1037.87 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L: 0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
VALVOLE TERMOSTATICHE	32.12	500.00	3 anni e 1 mesi
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
VALVOLE TERMOSTATICHE	32.12	500.00	3 anni e 1 mesi


Tecnico Federico Piana

Numero 5461

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Iscrizione Albo
 P. 38251
 Geometra
 FEDERICO


Certificazione Energetica degli Edifici



Dettaglio di pagamento via web

Numero certificatore: 5461
Nominativo certificatore: PIANA FEDERICO
Anno: 2016
Numero certificato: 38251
Codice ordine: 000000254812
UID riscossione: 00251703031119558814
IUV: 000200002205445
Importo totale: 20 €
Data del pagamento: 07/09/2016 11.33

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 5461
Cognome: Piana
Nome: Federico
Anno: 2016
Numero Certificato: 38251
Data Protocollo: 07/09/2016 11:40
Numero Protocollo: PG/2016/0194002

Impronta file .pdf:

0f981e78b16fd7cd43982f2eb364bde8eb949253fa23171598ddd81e6d1530ce

Impronta file .xml:

2569e1e85b98cd568fdffc842fe408b880b81d7af616c45d34501df16fb53001