

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 20403

Rilasciato il 19-03-2014
Scadenza il 19-03-2024

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: VIA DEL LAGACCIO, 34B/1 - 16134 GENOVA

Proprietà: ██████████

Anno di costruzione: 1960

Zona Climatica: D

Superficie utile A_U [m^2]: 70

Volume lordo V [m^3]: 264.33

Rapporto di forma SV [m^{-1}]: 0.72

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 725

Sezione: GEC

Foglio: 11

Sub: 32


Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 113.36 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 90.24 kWh/m²anno



Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.8 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 1.6 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 20403


Prestazione energetiche parziali

Involucro



Valore attuale: 69.68 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 60.12 kWh/m²anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.33
 Valore raggiungibile: 1.33

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 20.8 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 20.8 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ISOLAMENTO A CAPPOTTO ESTERNO 5 CM	23.12	1500	5
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno

Firma, timbro e numero del certificatore:



Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 5353
Cognome: Casu
Nome: Roberto
Anno: 2014
Numero Certificato: 20403
Data Protocollo: 21/03/2014 11:41
Numero Protocollo: PG/2014/0059988

Impronta file .pdf:

3b1989522f3959257b5d164a19f53533893308bccf01a3dabb3222d1dafd4c84

Impronta file .xml:

48d65ea07012ae35cbc6ca648d22230cf00a4685f171c5fbeb830a065d11032

