

**ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 5812**  
Rilasciato il 09-02-2016 Scadenza il 09-02-2026

**Informazioni generali dell'edificio**

Indirizzo: via Aureliano Galeazzo 2/13  
 Comune: Genova Provincia: Genova  
 Anno di costruzione: Prima del 1976 Zona climatica: D  
 Superficie utile A<sub>u</sub> [m<sup>2</sup>]: 71.04 Volume lordo V [m<sup>3</sup>]: 280.50  
 Rapporto di forma S/V [m<sup>-1</sup>]: 0.30


**IDENTIFICATIVI CATASTALI**

Sezione: GED Foglio: 45  
 Mappale: 620 Sub: 11

**IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI**

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

**Prestazione energetica globale**



Valore Attuale: 114.75 kWh/m<sup>2</sup> anno Valore Raggiungibile: 90.48 kWh/m<sup>2</sup> anno

**Benefici ambientali**

**CO<sub>2</sub>** Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.58 t/anno  
**CO<sub>2</sub>** Em. sioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio con interventi migliori: 1.23 t/anno

**Fonti rinnovabili**

- Non utilizzate  
 Utilizzate  Solare termico  Biomassa  Cogenerazione  
 Solare fotovoltaico  Pompa di calore

**Certificazione Energetica degli Edifici**



**Ricevuta**

N. certificatore: 217  
 Cognome: Cacciola  
 Nome: Francesca  
 Anno: 2016  
 Numero Certificato: 5812  
 Data Protocollo: 12/02/2016 09:40  
 Numero Protocollo: PG/2016/0028903  
 Impronta file .pdf:  
 248e0839d79a3af7f15c99914c1df0bb2039e0ce654142395b1aa064b01e294b  
 Impronta file .xml:  
 e5f949237adc3c4f56bd96aac476f7525505148538f2ffabc59f89d375baba0

**ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 5812**  
Rilasciato il 09-02-2016 Scadenza il 09-02-2026


**Indici e fabbisogni di energia parziali**

**Indice di prestazione energetica dell'involucro edificio**  
**Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale**



Valore attuale: 61.27 kWh/m<sup>2</sup> anno Valore attuale: 1.38  
 Valore raggiungibile: 42.97 kWh/m<sup>2</sup> anno Valore raggi. unghibile: 1.40

**Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria**



Valore attuale: 30.01 kWh/m<sup>2</sup> anno Valore raggi. unghibile: 30.39 kWh/m<sup>2</sup> anno

**Fabbisogno ideale di energia termica utile per il riscaldamento**

Q<sub>rd</sub>: 974.26 kWh/anno

**Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)**

E<sub>l</sub>: 0.00 kWh/anno

**Interventi Consigliati**

INTERVENTI BULL'INVOLUCRO	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Strumento/ Costo Intervento	Tempo di Ritorno
Via Aureliano Galeazzo 2/13 - miglioramento 1	24.27	4000.00	35 anni e 3 mesi
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Strumento/ Costo Intervento	Tempo di Ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Strumento/ Costo Intervento	Tempo di Ritorno
<b>CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA</b>	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Strumento/ Costo Intervento	Tempo di Ritorno
Via Aureliano Galeazzo 2/13 - miglioramento 1	24.27	4000.00	35 anni e 3 mesi

Tecnico: Francesca Cacciola

Numero 217

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 752/2013

Firma, timbro



**Certificazione Energetica degli Edifici**



**Dettaglio di pagamento via web**

Numero certificatore: 217  
 Nominativo certificatore: CACCIOLA FRANCESCA  
 Anno: 2016  
 Numero certificato: 5812  
 Codice ordine: 000000219827  
 Codice autorizzazione circuito: 733811  
 Importo totale: 20 €  
 Data del pagamento: 12/02/2016 09:37