

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 9890

Rilasciato il 23-02-2015  
Scadenza il 23-02-2025

## Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via S. Bartolomeo del fossato civ 12 int 26, Genova

Proprietà: XXXXXXXXX

Anno di costruzione: ante 1942

Zona Climatica: D

Superficie utile  $A_u$  [ $m^2$ ]: 83.2

Volume lordo  $V$  [ $m^3$ ]: 332.15

Rapporto di forma  $S/V$  [ $m^{-1}$ ]: 0.71

## IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 422

Sezione: SAM

Foglio: 39


Sub: 29

## Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 241.8 kWh/m<sup>2</sup>anno  
Valore Raggiungibile: 202.13 kWh/m<sup>2</sup>anno

## Benefici Ambientali



Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio allo stato attuale: 4.31 t/anno




Potenziale di riduzione CO<sub>2</sub> ottenibile con interventi migliorativi: 3.89 t/anno

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 9890


## Prestazione energetiche parziali

### Involucro




Valore attuale: 132.89 kWh/m<sup>2</sup>anno  
 Valore raggiungibile: 180.03 kWh/m<sup>2</sup>anno

### Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.59  
 Valore raggiungibile: 1.53

### Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 30.34 kWh/m<sup>2</sup>anno  
 Valore raggiungibile: 22.09 kWh/m<sup>2</sup>anno

## Interventi Consigliati


INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
posa nuovi serramenti	22.77	7000	15
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Impianto condominiale già a condensazione			
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
12 mq pannelli fotovoltaici	17.75	9000	24
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Nuovi serramenti e fotovoltaico	40.52	16000	19

Firma, timbro e numero del certificatore:

ARCH. CLAUDIO TIMOSSÌ  
 ELENCO REGIONALE CERTIFICATORI  
 N° 2634



# Certificazione Energetica degli Edifici



## Ricevuta

**N. certificatore:** 2634  
**Cognome:** Timossi  
**Nome:** Claudio  
**Anno:** 2015  
**Numero Certificato:** 9890  
**Data Protocollo:** 02/03/2015 12:30  
**Numero Protocollo:** PG/2015/0038865

### Impronta file .pdf:


be4f495e6e645024d6c41f1aa2b457e3b8c7336459f39fc14794efb20ec8f735

### Impronta file .xml:

2ac489b61c202040c0346bf58e7a3ad34ff24a584ff36f88a8ef7d895c17d1fa



# Certificazione Energetica degli Edifici



## Dettaglio di pagamento via web

**Numero certificatore:** 2634  
**Nominativo certificatore:** TIMOSSI CLAUDIO  
**Anno:** 2015  
**Numero certificato:** 9890  
**Codice ordine:** 000000157923  
**Codice autorizzazione circuito:** 653423  
**Importo totale:** 20 €  
**Data del pagamento:** 02/03/2015 12.21

