

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 12829

Rilasciato il 10-03-2015

Scadenza il 10-03-2025

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via Pietro Borsieri civ.3

Proprietà: [REDACTED]

Anno di costruzione: ante 1942

Zona Climatica: D

Superficie utile A_U [m^2]: 62.34

Volume lordo V [m^3]: 244.51

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.6

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 1040

Sezione: RIV

Foglio: 35


Sub: 24

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 205.49 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 181.25 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 2.82 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 2.48 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 12829

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 130.8 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 125.19 kWh/m²anno


Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.34

Valore raggiungibile: 1.21

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 30.25 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 29.78 kWh/m²anno


Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione infissi	7.5	2730	17
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Ins. Caldaia a condensazione e valv. termostatiche	17.41	2850	14
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
non possibile in quanto Condominio	0	0	0
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sost. Caldaia condens., infissi e ins. valv. termostatiche	24.24	5580	15

Firma, timbro e numero del certificatore:

ELENCO CERTIFICATORI ENERGETICI -
REGIONE LIGURIA N. 5561

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 5561
Cognome: Corsiglia
Nome: Monica
Anno: 2015
Numero Certificato: 12829
Data Protocollo: 10/03/2015 11:30
Numero Protocollo: PG/2015/0045004


Impronta file .pdf:

c4468def01731f92cca35b38bf8d0c6f26b85433b8d0625d02543bf47bc4ca79

Impronta file .xml:

f4d5e77481a9d105aedd9ea7a5ff4cbd8432a772f179f6eaca71f0f5756c885f

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Dettaglio di pagamento via web

Numero certificatore:	5561
Nominativo certificatore:	CORSIGLIA MONICA
Anno:	2015
Numero certificato:	12829
Codice ordine:	000000159657
Codice autorizzazione circuito:	630961
Importo totale:	20 €
Data del pagamento:	10/03/2015 11.19