

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 11993

Rilasciato il 15-03-2016

Scadenza il 15-03-2026

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: Via A. Burlando 24/18

Comune: Genova

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Zona climatica: D

Superficie utile A_u [m²]: 70.02

Volume lordo V [m³]: 255.27

Rapporto di forma S/V [m⁻¹]: 0.34

Proprietà: [REDACTED]

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: STA

Foglio: 32


Mappale: 225

Sub: 25

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 133.18 kWh/m² anno

Valore Raggiungibile: 109.24 kWh/m² anno

Benefici ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.79 t/anno



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 1.47 t/anno

Fonti rinnovabili

Non utilizzate

Utilizzate

Solare termico

Biomassa

Cogenerazione

Solare fotovoltaico

Pompa di calore


ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 11993

Rilasciato il 15-03-2016

Scadenza il 15-03-2026


Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio



Valore attuale: 69.75 kWh/m² anno
 Valore raggiungibile: 53.22 kWh/m² anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.59
 Valore raggiungibile: 1.64

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 22.12 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 22.12 kWh/m² anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q_{c,ref}: 1270.56 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L: 0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m ² anno (primari)	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Colbertazione interna	23,93	1300,00	11 anni e 7 mesi

Tecnico Enrico Sellis

Numero 1484

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Firma, timbro

**L.R.E. S.p.A. - Agenzia Regionale Ligure
 Divisione Energia**

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 1484
Cognome: Sells
Nome: Enrico
Anno: 2016
Numero Certificato: 11993
Data Protocollo: 07/04/2016 09:50
Numero Protocollo: PG/2016/0072054

Impronta file .pdf:

8ef0bb716caf1e21073b516fdf3e5ed0a27dff822b9e671c2e9112cac2d5bc84

Impronta file .xml:

88555fd8c3e2d9eb94283e87fb4a76bd5e5c855cd417762b4254f399a3adbe77