ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 8730

Rilasciato il 17-05-2010
Scadenza il 17-05-2020

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via Agrifoglio, 6 - 16016 Cogoleto (GE)

Proprietà: [redacted]

Anno di costruzione: 2001

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 55.84

Volume lordo V [m^3]: 230.37

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.9

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Cogoleto

Mappale: 879

Sezione:

Foglio: 17

Sub: 27

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 105.7 kWh/m^2anno
Valore Raggiungibile: 82.65 kWh/m^2anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.32 t/anno

Potenziale di riduzione CO_2 ottenibile con interventi migliorativi: 0.95 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 8730

Prestazione energetiche parziali

Involucro



Valore attuale: 62.79 kWh/m^{2}anno

Valore raggiungibile: 62.79 kWh/m^{2}anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.33

Valore raggiungibile: 1.13

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 22.49 kWh/m^{2}anno

Valore raggiungibile: 11.65 kWh/m^{2}anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m^{2}anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	**[kWh/m^{2}anno] risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di ritorno**
Sostituzione caldaia esistente con nuova a condensazione	13.01	1500	20
ENERGIE RINNOVABILI	**[kWh/m^{2}anno] risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di ritorno**
Solare termico per produzione ACS	10.05	2500	> 25
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	**[kWh/m^{2}anno] risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di ritorno**
Sostituzione caldaia esistente con una a condensazione + solare termico per acs (sarebbe applicabile assumendo agli interventi in oggetto una	[illegible]	4000	[illegible]

Firma, timbro e numero del certificatore

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

I.R.E. S.p.A. - Agenzia Regionale Ligure
Divisione Energia