ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 47741

Rilasciato il 05-11-2016 Scadenza il 05-11-2026

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: VIA NINO CERVETTO 14, SUB.75

Comune: Genova

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Zona climatica: D

Superficie utile A_u[m^2]: 57.32

Volume lordo V[m^3]: 276.02

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.42

Proprietà:

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: COR

Foglio: 77

Mappale: 1477

Sub: 75

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 307.48 kWh/m^2 anno

Valore Raggiungibile: 90.48 kWh/m^2 anno

Benefici ambientali

CO_2 Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.62 t/anno

CO_2 Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 1.03 t/anno

Fonti rinnovabili

☒ Non utilizzate

☐ Utilizzate ☐ Solare termico ☐ Biomassa ☐ Cogenerazione

☐ Solare fotovoltaico ☐ Pompa di calore

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 47741

Rilasciato il 05-11-2016 Scadenza il 05-11-2026

Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio



Valore attuale: 64.53 kWh/m^2 anno
Valore raggiungibile: 64.53 kWh/m^2 anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 3.98
Valore raggiungibile: 1.11

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 50.37 kWh/m^2 anno

Valore raggiungibile: 19.17 kWh/m^2 anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

$Q_{o,nd}$:1 122.33 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L:0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m^2 anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
non necessario			
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	**kWh/m^2 anno risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di Ritorno**
impianto riscaldamento	217.00	2000.00	
ENERGIE RINNOVABILI	**kWh/m^2 anno risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di Ritorno**
non fattibile			
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	**kWh/m^2 anno risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di Ritorno**
impianto riscaldamento	217.00	2000.00	

Tecnico Roberto Castagna Numero 3587

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Sign Here Firma, timbro

Certificazione Energetica degli Edifici

REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore:	3587
Cognome:	Castagna
Nome:	Roberto
Anno:	2016
Numero Certificato:	47741
Data Protocollo:	05/11/2016 15:50
Numero Protocollo:	PG/2016/0260317

Impronta file .pdf:

7cb2e2d636a0bd6bb5402e74f1c868942fa4184b86bd7f661dee7291de15850c

Impronta file .xml:

f46fde73058386a4d9417ba2e3610af3454a7972901f6e633530ceeb519fa70b