ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 45792

Rilasciato il 23-10-2016 Scadenza il 23-10-2026

Informazioni generali dell'edificio

ALLEGATO 9

Indirizzo: VIA WALTER FILLAK CIV. 26 INT. 7

Comune: Genova

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Zona climatica: D

Superficie utile A_u[m^2]: 45.21

Volume lordo V[m^3]: 178.00

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.31

Proprietà: [redacted]

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: SAM

Foglio: 43

Mappale: 49

Sub: 7

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 280.44 kWh/m^2 anno

Valore Raggiungibile: 258.67 kWh/m^2 anno

Benefici ambientali

CO_2 Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 2.59 t/anno

CO_2 Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 2.35 t/anno

Fonti rinnovabili

☒ Non utilizzate

☐ Utilizzate ☐ Solare termico ☐ Biomassa ☐ Cogenerazione

☐ Solare fotovoltaico ☐ Pompa di calore

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 45792

Rilasciato il 23-10-2016 Scadenza il 23-10-2026

Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio



Valore attuale: 113.82 kWh/m^2 anno
Valore raggiungibile: 97.44 kWh/m^2 anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 2.25
Valore raggiungibile: 2.41

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 24.10 kWh/m^2 anno

Valore raggiungibile: 24.10 kWh/m^2 anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

$Q_{c,nd}$:100.27 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L:0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m^2 anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
VIA WALTER FILLAK 26 INT. 7 - SERRAMENTI	21.77		
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	**kWh/m^2 anno risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di Ritorno**
ENERGIE RINNOVABILI	**kWh/m^2 anno risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di Ritorno**
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	**kWh/m^2 anno risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di Ritorno**
VIA WALTER FILLAK 26 INT. 7 - SERRAMENTI	21.77		

Tecnico Stefano Di Scala Numero 941

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro