

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 11706

Rilasciato il 17-02-2014

Scadenza il 17-02-2024

## Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: VIA CELESIA 30/6

Proprietà: [REDACTED]

Anno di costruzione: 1920

Zona Climatica: D

Superficie utile  $A_U$  [ $m^2$ ]: 90

Volume lordo  $V$  [ $m^3$ ]: 317.67

Rapporto di forma  $S/V$  [ $m^{-1}$ ]: 0.34

## IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 57

Sezione: RIV

Foglio: 33


Sub: 6

## Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 100.55 kWh/m<sup>2</sup>anno  
Valore Raggiungibile: 89.1 kWh/m<sup>2</sup>anno

## Benefici Ambientali



Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.9 t/anno




Potenziale di riduzione CO<sub>2</sub> ottenibile con interventi migliorativi: 1.67 Vanno

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 11706

## Prestazione energetiche parziali

### Involucro




Valore attuale: 41.5 kWh/m<sup>2</sup>anno  
 Valore raggiungibile: 34.2 kWh/m<sup>2</sup>anno

### Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.71  
 Valore raggiungibile: 1.74

### Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 29.73 kWh/m<sup>2</sup>anno  
 Valore raggiungibile: 29.73 kWh/m<sup>2</sup>anno

## Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
SOSTITUZIONE FINESTRE	11.45	2000	4
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
SOSTITUZIONE FINESTRE	11.45	2000	4

Firma, timbro e numero del certificatore

**COPIA CONFORME  
 ALL'ORIGINALE**

**I.R.E. S.p.A. - Agenzia regionale energia  
 Divisione Energia**

*Ludovic/Beus*

# Certificazione Energetica degli Edifici



## Ricevuta

**N. certificatore:** 5461  
**Cognome:** Piana  
**Nome:** Federico  
**Anno:** 2014  
**Numero Certificato:** 11706  
**Data Protocollo:** 18/02/2014 18:00  
**Numero Protocollo:** PG/2014/0034679

### Impronta file .pdf:

b15382ed82c11d67c8a23e251f0202faeab1f858d83372c8f0c2163e47b844ce

### Impronta file .xml:

1281f9742117d48d3d2e96d5aab0f4b400416d461a7a42adc019e41f4ff357be