

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 44999

Rilasciato il 14-12-2012

Scadenza il 14-12-2022

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: VIA STEFANINA MORO 47/29

Proprietà: XXXXXXXXXX

Anno di costruzione: 1960

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m²]: 79.79

Volume lordo V [m³]: 287.56

Rapporto di forma S/V [m⁻¹]: 0.3

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 588

Sezione: GED

Foglio: 38


Sub: 29

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 139.11 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 106.0 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 2.38 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 1.8 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 44999


Prestazione energetiche parziali

Involucro




Valore attuale: 66.72 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 44.44 kWh/m²anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.59
 Valore raggiungibile: 1.65

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 32.82 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 32.82 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
SOST. SERRAMENTI E ISOLAMENTO CASSETTONI	33.11	2160.0	9
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
-	-	-	-
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
-	-	-	-
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
SOST. SERRAMENTI E ISOLAMENTO CASSETTONI	33.11	2160.0	9

Firma, timbro e numero del certificatore: