

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 74239

Rilasciato il 11-12-2014

Scadenza il 11-12-2024

## Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via Santa Maria di Castello civ.22B int.13 - Genova

Proprietà: ██████████

Anno di costruzione: 1900

Zona Climatica: D

Superficie utile  $A_u$  [ $m^2$ ]: 66

Volume lordo  $V$  [ $m^3$ ]: 252

Rapporto di forma  $S/V$  [ $m^{-1}$ ]: 0.2

## IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 347

Sezione: GEA

Foglio: 84


Sub: 20

## Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 153.94 kWh/m<sup>2</sup>anno  
Valore Raggiungibile: 64.12 kWh/m<sup>2</sup>anno

## Benefici Ambientali



Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0.52 t/anno




Potenziale di riduzione CO<sub>2</sub> ottenibile con interventi migliorativi: 0.95 t/anno

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 74239


## Prestazione energetiche parziali

### Involucro




Valore attuale: 39.8 kWh/m<sup>2</sup>anno  
 Valore raggiungibile: 39.8 kWh/m<sup>2</sup>anno

### Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 2.6  
 Valore raggiungibile: 1.08

### Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 50.46 kWh/m<sup>2</sup>anno  
 Valore raggiungibile: 21.18 kWh/m<sup>2</sup>anno

## Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
installazione caldaia a condensazione	89.82	1225	0.0
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
installazione caldaia a condensazione	89.82	1225	0.0

Firma, timbro e numero del certificatore:


COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

I.R.E. S.p.A. - Agenzia Regionale Ligure  
 Divisione Energia

*Luca Pierluigi Terenzi*

N° 2 pagine  
 Genova, 23/01/2018

# Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

## Ricevuta

**N. certificatore:** 1500  
**Cognome:** Cirilli  
**Nome:** Annalisa  
**Anno:** 2014  
**Numero Certificato:** 74239  
**Data Protocollo:** 11/12/2014 19:40  
**Numero Protocollo:** PG/2014/0236196

### Impronta file .pdf:

0eae8c03dabbdc93c9f96995c565d75d6942d51f0af5acea438876beaa9d9cb4

### Impronta file .xml:

f681bf537912264e1f0c13860bf561e2d363e5c1a4d87e780ac5be785c50c68a