ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 11690

Rilasciato il 20-02-2014 Scadenza il 20-02-2024

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Viale Arezzo civ. n° 5C int. 6 - Genova (GE)

Proprietà:

Anno di costruzione: 1958

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m²]: 165

Volume lordo V [m³]: 640.99

Rapporto di forma S/V [m⁻¹]: 0.3

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 331

Sezione: GEB

Foglio: 61


Sub: 6

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 131.69 kWh/m²anno Valore Raggiungibile: 96.82 kWh/m²anno

Benefici Ambientali




Emissioni di CO2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 4.69 t/anno

Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 3.39 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 11690


Prestazione energetiche parziali

Involucro




Valore attuale: 66.34 kWh/m²anno Valore raggiungibile: 42.75 kWh/m²anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.55 Valore raggiungibile: 1.59

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 28.65 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 28.65 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m²anno]	Sovraccosto/	Tempo di
	risparmiati	Costo intervento	ritomo
sostituzione infissi e isolamento cassonetti	34.87	14000	9.78
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m²anno]	Sovraccosto/	Tempo di
	risparmiati	Costo intervento	ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWfv/m²anno]	Sovraccosto/	Tempo di
	risparmiati	Costo intervento	ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI	[kWh/m²anno]	Sovraccosto/	Tempo di
ENERGIA PRIMARIA	risparmiati	Costo intervento	ritorno
sostituzione infissi e isolamento cassonetti	34.87	14000	9.78

Firma, timbro e numero del certificatore:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

I.R.E. S.p.A. - Agenzia Regionale Ligure Divisione Emergia

N° 2 Pagine. Berosa, 26/03/2018

Certificazione Energetica degli Edifici



Ricevuta

N. certificatore:

5858

Cognome:

Gambetta

Nome:

Luisa

Anno:

2014

Numero Certificato:

11690

Data Protocollo:

20/02/2014 15:50

Numero Protocollo:

PG/2014/0036705

Impronta file .pdf:

02f9e7d24df8f4baa29318a89babc5ccf80e4c60e62edd1e3cfcb10bc20d3c46

Impronta file .xml:

fefc2cacc1c5412e84fd236cb326b826394bf3ca4be3d37bd91c6d1ab1496b85