


ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 11549

Rilasciato il 19-03-2016

Scadenza il 19-03-2026


Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro dell'edificio




Valore attuale: 11.38 kWh/m² anno
 Valore raggiungibile: 10.17 kWh/m² anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 2.17
 Valore raggiungibile: 1.35

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 0.00 kWh/m² anno
 Valore raggiungibile:

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il riscaldamento

Q_t: 3886.25 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L: 6119.84 kWh/anno


Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m ² anno risparmiati	Inv. accessi/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
EFFICIENTAMENTO GENERATORE E TERMINALI	10.99	60000.00	6 anni e 8 mesi
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
EFFICIENTAMENTO A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
EFFICIENTAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	10.99	60000.00	6 anni e 8 mesi


Autore: Roberto Gennaro

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro



Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 667
Cognome: Gennaro
Nome: Roberto
Anno: 2016
Numero Certificato: 11549
Data Protocollo: 19/03/2016 15:10
Numero Protocollo: PG/2016/0057644

Impronta file .pdf:

bd95b3d401fb1e8cb81e07adf51e722607bd16690c6da2982aaf087e8882731e

Impronta file .xml:

d1274d1c7835a4c01bfa37147af46a155bdbb214bb4a6fded9637233044606f8

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 11549

Rilasciato il 19-03-2016

Scadenza il 19-03-2026

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: Salita Pino Sottano 3C

Comune: Genova

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Zona climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 1019,97

Volume lordo V [m^3]: 5420,53

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0,31

Proprietà: [REDACTED]

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: MOL

Foglio: 5


Mappale: 1639

Sub: 10

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 24,70 kWh/ m^2 anno

Valore Raggiungibile: 13,71 kWh/ m^2 anno

Benefici ambientali



Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 66,02 t/anno



Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 14,58 t/anno

Fonti rinnovabili

Non utilizzate

Utilizzate

Solare termico

Biomassa

Cogenerazione

Solare fotovoltaico

Pompa di calore